


Taars Varmeværk


Fjernvarmedeklaration 2024

Data fra 2024


Vedvarende energi



Rangering - CO₂ udledning



Brændselsfordeling i procent (100% i alt)



Miljødekларation

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	33,1	kg/GJ	119,1	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	162,1	g/GJ	583,6	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,4	g/GJ	1,4	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	37,7	kg/GJ	135,9	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	0,6	g/GJ	2,2	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	53,9	g/GJ	194,0	mg/kWh
CO (Kulilte)	26,8	g/GJ	96,5	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	31,6	g/GJ	113,8	mg/kWh
Partikler (TSP)	0,5	g/GJ	1,8	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Taars Varmeværk
CVR: 64463411
Damhusvej 27 | 9830 Tårs
+45 98 96 18 64 | info@taars-fjv.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmeeffektivitetsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.